

BILAN EXERCICE EVACUATION INTERNAT

Date : 15/09/2016

élèves prévenus

Déclenchement	21h30
Internat vidé	21h32 et 15 secondes
Appel effectué	21h33 et 42 secondes

Dispositifs automatiques :

	HALL entrée	HALL patio	Foyer	Etage aile gauche	Etage aile droite	Rdc aile gauche
Issues de secours internat	ok	ok	ok	ok	ok	ok
Portes coupes feu		ok	ok	ok	ok	ok
VMC	Interrogation sur l'interruption ou non de la VMC pendant l'exercice. La centrale ne l'a pas signalé.					
Sens descente	ok					

Problèmes :

- Le voyant de la centrale commandant la VMC ne s'est pas allumé après le déclenchement d'alarme
- Les surveillants n'ont pas pris la baladeuse permettant de mieux y voir au point de rassemblement et pour faire évacuer les élèves
- L'appel a été fait dans le noir, il était difficile de distinguer tout le monde.

Les points positifs :

- La sortie des premiers occupants du bâtiment s'est faite en 10 secondes
- Le déplacement des élèves étaient rapides mais sans courir
- Le temps d'évacuation générale très satisfaisant

A prévoir :

- Une évacuation sans prévenir les élèves afin de vérifier leur capacité de réaction
- Rappeler aux surveillants qu'ils doivent utiliser les baladeuses branchées dans leur chambre.
- Informer la maintenance pour vérifier que la VMC s'est bien coupée avec le déclenchement de l'alarme
- Relancer la région pour l'installation d'un mât lumineux éclairant le terrain de sport.

Diffusion : Gestionnaire, CPE, registre sécurité.

Le Proviseur,

